



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0757.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Łączniki do rur z PE, obejmymy**

Zawierający / containing: kopolimer polipropylenu PP-B, POM, NBR

Przeznaczony do / destined: montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytkowania należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

POLIEXT CSOVEK KFT
6000 Kecskemet- Matko
II Ker. 232, Węgry

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Prandelii Polska Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk
ul. Budowlanych 40



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.07.13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.07.13 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 lipca 2022

The date of issue of the certificate: 13th July 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

[Signature]
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB